

AGT DSEA KARBANTARTÁSI TÁBLÁZAT - ütemterv

	Művelet	Karbantartási időközök (üzemóránként)					
		Naponta	50	100	200	500	1500
Üzemanyag	Üzemanyagszint ellenőrzése/ utántöltés	○					
	Üzemanyag szivárgás	○					
	Üzemanyagszűrő cseréje				☒		
Olaj	Olajsint ellenőrzés	○					
	Olajszivárgás	○					
	Olajcsere		☒ Eleinte		☒		
	Olajszűrő cseréje						
Hűtőfolyadék	Hűtőfolyadékszint ellenőrzés	○					
	Hűtőrács tisztítása			○			
	Hűtőfolyadék cseréje					●	
	Hűtőfolyadékkör tisztítása					●	
Gumicsövek	Üzemanyag és hűtőfolyadék csövek cseréje						●
Ventilátor	Ventilátor szíj beállítása			○			
Alapjárat	Alapjárat fordulatszám ellenőrzése	○					
Szívórendszer	Levegőszűrő tisztítása vagy cseréje			○ Tisztítás		☒	
Elektromos kábelezés	Riasztás működése	○					
	Elektromos kábelezés					●	
	Akkumulátor ellenőrzése			○			
Henger	A szívó- és kipufogószelep fészkek ellenőrzése						●
	Az üzemanyag befecskendező szelep nyomásának ellenőrzése és beállítása					●	
Üzemanyag befecskendezés	Az üzemanyag-befecskendező szivattyú ellenőrzése és beállítása					●	
Motor	Henger/dugattyúk/főtengely ellenőrzése						●
Lendkerék	Az indításhoz ellenőrizze a fogaskereket						●

Ellenőrzés: ○

Csere: ☒

Szerviz: ●